



Zum entriegeln des Computers
Schlüsselwort eingeben

Schlüsselwort:

EINGABE ODER SELEKTION ==> █



Zum entriegeln des Computers
Schlüsselwort eingeben

Schlüsselwort: NICHT KORREKT

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

ZIVILSCHUTZ

Status des Zivilschutz: **Nicht ausgelöst**

Zivilschutz: Auslösen

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 **Zivilschutz**
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

ZIVILSCHUTZ

Status des Zivilschutz: **ausgelöst**

Zivilschutz: Entwarnung

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 **Zivilschutz**
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

LUFTAUFBEREITUNG

Status der Luftaufbereitung: **Schutzluft**

Luftaufbereitung:

Normalluft: 000 m3/h

Schutzluft: 020 m3/h

!Stromversorgung kritisch!

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 **Luftaufbereitung**
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

LUFTAUFBEREITUNG

Status der Luftaufbereitung: **Normalluft**

Luftaufbereitung:

Normalluft: 000 m3/h

Schutzluft: 020 m3/h

!Stromversorgung kritisch!

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 **Luftaufbereitung**
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

LUFTAUFBEREITUNG

Status der Luftaufbereitung: **Normalluft**

Luftaufbereitung:

Normalluft: 250 m3/h

Schutzluft: 000 m3/h

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 **Luftaufbereitung**
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

WASSERVERSORGUNG

Status der Wasserversorgung: **Brunnen I**

Wasserversorgung:

Netz: 6 bar

Brunnen I: 1 bar

Pumpe: Aus

Brunnen II: 0 bar

Pumpe: Aus

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

F1 Zivilschutz

F2 Luftaufbereitung

F3 **Wasserversorgung**

F4 Stromversorgung

F5 Strahlenmelder

F6 Schließanlage

F7

F8

F9

F10

WASSERVERSORGUNG

Status der Wasserversorgung: **Brunnen I**

Wasserversorgung:

Netz: 6 bar

Brunnen I: 2 bar

Pumpe: An

Brunnen II: 0 bar

Pumpe: Aus

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

F1 Zivilschutz

F2 Luftaufbereitung

F3 **Wasserversorgung**

F4 Stromversorgung

F5 Strahlenmelder

F6 Schließanlage

F7

F8

F9

F10

WASSERVERSORGUNG

Status der Wasserversorgung: **Brunnen II**

Wasserversorgung:

Netz: 6 bar

Brunnen I: 1 bar

Pumpe: Aus

Brunnen II: 0 bar

Pumpe: Aus

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

F1 Zivilschutz

F2 Luftaufbereitung

F3 **Wasserversorgung**

F4 Stromversorgung

F5 Strahlenmelder

F6 Schließanlage

F7

F8

F9

F10

WASSERVERSORGUNG

Status der Wasserversorgung: **Brunnen II**

Wasserversorgung:

Netz: 6 bar

Brunnen I: 1 bar

Pumpe: Aus

Brunnen II: 3 bar

Pumpe: An

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

F1 Zivilschutz

F2 Luftaufbereitung

F3 **Wasserversorgung**

F4 Stromversorgung

F5 Strahlenmelder

F6 Schließanlage

F7

F8

F9

F10

WASSERVERSORGUNG

Status der Wasserversorgung: **Netzbetrieb**

Wasserversorgung:

Netz: 6 bar

Brunnen I: 0 bar

Pumpe: Aus

Brunnen II: 0 bar

Pumpe: Aus

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

F1 Zivilschutz

F2 Luftaufbereitung

F3 **Wasserversorgung**

F4 Stromversorgung

F5 Strahlenmelder

F6 Schließanlage

F7

F8

F9

F10

STROMVERSORGUNG

Status der Stromversorgung: **Batteriebetrieb**

Stromversorgung:

Netz: 0V 0W

Generator: 0V 0W

Batterie: 12V 1200W Ladung : 13%

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 **Stromversorgung**
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

STROMVERSORGUNG

Status der Stromversorgung: **Batteriebetrieb**

Stromversorgung:

Netz: 0V 0W

Generator: 230V 7360W

Batterie: 12V 1200W Ladung : 8%

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 **Stromversorgung**
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

STROMVERSORGUNG

Status der Stromversorgung: **Generator**

Stromversorgung:

Netz: 0V 0W

Generator: 230V 7360W

Batterie: 12V 1200W Ladung : 8%

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 **Stromversorgung**
- F5 Strahlenmelder
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

STRAHLENMELDER

Status der Strahlenmelder: **Nicht erhöht**

Strahlenmelder:

"Messkopf Schelberg" 0,08 Microsievert/h

"Messkopf Haiterbach" 0,06 Microsievert/h

"Schutzraum Zur Sonne" 0,04 Microsievert/h

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 **Strahlenmelder**
- F6 Schließanlage
- F7
- F8
- F9
- F10

SCHLIEßANLAGE

Status der Schließanlage: **Verriegelt**

Schließanlage: Entriegeln

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 **Schließanlage**
- F7
- F8
- F9
- F10

SCHLIEßANLAGE

SEITENWAHL

Status der Schließ

Schließanlage: Ent

Zum entriegeln der Schließanlage
Schlüsselwörter eingeben

Schlüsselwort Offizier vom Dienst
Schlüsselwort:

Schlüsselwort Tagesbefehl
Schlüsselwort:

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

Wilschutz
ftaufbereitung
sserversorgung
romversorgung
rahmenmelder
hließanlage

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SCHLIEßANLAGE

SEITENWAHL

Status der Schließanlage:
Schließanlage: Ent

Zum entriegeln der Schließanlage
Schlüsselwörter eingeben

Schlüsselwort Offizier vom Dienst
Schlüsselwort: NICHT KORREKT

Schlüsselwort Tagesbefehl
Schlüsselwort: NICHT KORREKT

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

Wahlschutz
Kaufbereitung
Kasserversorgung
Kommunikationsversorgung
Kontrollmelder
Schließanlage

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SCHLIEßANLAGE

SEITENWAHL

Status der Schließanlage
Schließanlage: Ent

Zum entriegeln der Schließanlage
Schlüsselwörter eingeben

Schlüsselwort Offizier vom Dienst
Schlüsselwort: NICHT KORREKT

Schlüsselwort Tagesbefehl
Schlüsselwort: *****

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

Wahlschutz
Wahlvorbereitung
Wahlserverversorgung
Wahlraumversorgung
Wahlraummelder
Schließanlage

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SCHLIEßANLAGE

SEITENWAHL

Status der Schließanlage
Schließanlage: Ent

Zum entriegeln der Schließanlage
Schlüsselwörter eingeben

Schlüsselwort Offizier vom Dienst
Schlüsselwort: *****

Schlüsselwort Tagesbefehl
Schlüsselwort: NICHT KORREKT

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

Wahlschutz
Wahlvorbereitung
Wahlserverversorgung
Wahlraumversorgung
Wahlraummelder
Schließanlage

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SCHLIEßANLAGE

Status der Schließanlage: **Entriegelt**

Schließanlage: Verriegeln

EINGABE ODER SELEKTION ==> █

SEITENWAHL

- F1 Zivilschutz
- F2 Luftaufbereitung
- F3 Wasserversorgung
- F4 Stromversorgung
- F5 Strahlenmelder
- F6 **Schließanlage**
- F7
- F8
- F9
- F10